

Số: 382/CV-CĐYT
V/v Mời báo giá cung cấp và lắp đặt máy
điều hòa năm 2025 Trường Cao đẳng Y tế
Hà Đông

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Quý khách hàng quan tâm

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhu cầu mua sắm và lắp đặt máy điều hòa năm 2025.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi bản chào giá cung cấp và lắp đặt máy điều hòa năm 2025 cho Trường Cao đẳng y tế Hà Đông, chi tiết như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mức yêu cầu về kỹ thuật
I	MÁY ĐIỀU HÒA			
1	Máy điều hòa 18000 BTU	Bộ	30	Máy điều hòa 18000 BTU Xuất xứ: Malaysia Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015. Sản xuất: 2024 hoặc 2025 Loại máy: 1 chiều (Lạnh) Môi chất làm lạnh/ Định mức R32/750 Công suất nhiệt (Làm lạnh) 5129 Thông số điện + Pha 1 Ph + Điện áp 220-240V + Dòng điện 7,6 A + Công suất điện 1.640 W Kích thước sản phẩm (RxSxC): + Cụm trong nhà 957x213x302 mm + Cụm ngoài trời 765x303x555 mm Kích thước bao bì (RxSxC) + Cụm trong nhà 1035*295*385 mm + Cụm ngoài trời 887*337*610 mm Khối lượng sản phẩm (net/gross) + Cụm trong nhà 11.0/14.0 Kg + Cụm ngoài trời 33.6/36 Kg Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) 790/640/520 m³/h Tính năng: + Tự làm sạch + Chế độ làm lạnh nhanh Turbo + Chế độ ngủ Slepp Mode

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mức yêu cầu về kỹ thuật
				+ Tự chẩn đoán lỗi + Màn hình hiển thị LED + Dàn lạnh có lớp mạ bảo vệ Golden Fin + Tự khởi động lại
II	VẬT TƯ LẮP ĐẶT			
1	Ống đồng $\phi 6.35$	m	277	Ống đồng độ dày $\geq 0.80\text{mm}$ Xuất xứ: Việt Nam Tiêu chuẩn ASTM B280-C12200/ JIS H3300-C1220T Sản xuất: 2024/2025
2	Ống đồng $\phi 12.7$	m	277	Ống đồng độ dày $\geq 0.80\text{mm}$ Xuất xứ: Việt Nam Tiêu chuẩn ASTM B280-C12200/ JIS H3300-C1220T Sản xuất: 2024/2025
3	Bảo ôn 6	m	277	Ống bảo ôn cách nhiệt có cấu trúc ô kín Bảo ôn độ dày $\geq 13\text{mm}$ Xuất xứ: Malaysia Sản xuất: 2024/2025
4	Bảo ôn 13	m	277	Ống bảo ôn cách nhiệt có cấu trúc ô kín Bảo ôn độ dày $\geq 13\text{mm}$ Xuất xứ: Malaysia Sản xuất: 2024/2025
5	Dây điện 2x2.5	m	537,5	Dây điện lõi đồng (gồm dây nguồn và dây tín hiệu) Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3:2000. Xuất xứ: Việt Nam Sản xuất: 2024/2025
6	Dây Cu/PVC 1x2,5	m	294,5	Dây điện lõi đồng (gồm dây nguồn và dây tín hiệu) Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3:2000. Xuất xứ: Việt Nam Sản xuất: 2024/2025
7	Aptomat 1 pha 16A	cái	30	Không áp dụng
8	Gen điện D16	m	185	Không áp dụng
9	Ống nhựa PVC $\phi 21$	m	226	Đường ống thoát nước Tiêu chuẩn: ISO 1452. Xuất xứ: Việt Nam Sản xuất: 2024/2025
10	Ống nhựa PVC $\phi 27$	m	88	Đường ống thoát nước Tiêu chuẩn: ISO 1452. Xuất xứ: Việt Nam Sản xuất: 2024 /2025

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mức yêu cầu về kỹ thuật
11	Tê và cắt	cái	136	Không áp dụng
12	Giá đỡ dàn nóng (gia công)	Bộ	30	Không áp dụng
13	Bu lông, ốc vít, nở đạn	Bộ	30	Không áp dụng
14	Băng cuốn cách âm	kg	98	Không áp dụng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày
2. Loại hợp đồng: Trọn gói
3. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
4. Hiệu lực của bản báo giá: tối thiểu 30 ngày
5. Yêu cầu về giá chào: Báo giá đã bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt (thuế, lệ phí, và các chi phí khác có liên quan,...). Chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

6. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 10 giờ 00 phút ngày 06/10/2025

7. Thông tin liên lạc và hồ sơ chào giá:

Trường hợp các đơn vị cần khảo sát vị trí lắp đặt của nhà trường trước khi báo giá và nộp hồ sơ báo giá, Quý Công ty liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Hành chính tổng hợp – Số 39 P. Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02463250345

8. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá phải bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

Trân trọng./.



Nguyễn Đăng Trường

